

## DATI TECNICI CALDAIE A CONDENSAZIONE PER PRATICA ENEA

La sottoscritta società **BSG Caldaie a GAS S.p.A.**, con riferimento ai modelli di caldaie a gas , di propria produzione immessi sul mercato dalla stessa , a marchio **SAVIO**,

### DICHIARA:

**Tipologia di intervento: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti dotati di generatori di calore a condensazione, efficientamento energetico, risparmio energetico**

CALDAIE A CONDENSAZIONE Classe efficienza energetica A		Potenza utile nominale del generatore (KW)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)	Efficienza energetica in riscaldamento dell'ambiente della caldaia ( $\eta_s$ )	Efficienza energetica in riscaldamento dell'ACS $\eta_{wh}$ (%)	Classe di efficienza stagionale	Alimentazione Caldaia
EVODENS	Evodens HE 25 S	19	96.7	91	86	A	Metano/GPL
	Evodens HE 25 SV	19	96.7	91	/	A	Metano/GPL
	Evodens HE 30 S	24	97	91	86	A	Metano/GPL
	Evodens HE 30 SV	24	97	91	/	A	Metano/GPL
	Evodens Max HE 25 S	19	96.7	92	82	A	Metano/GPL
	Evodens MAX HE 35 S	24	97	92	81	A	Metano/GPL
INOXDENS	Inoxdens HE 25 S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 25 SV	20	96.6	92	/	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 30 S	24	97,4	92	87	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 35 S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 35 SV	28	97.4	92	/	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 16 SV	17	96,9	92	/	A	Metano/GPL
EDILIA	Edilia HE 25S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Edilia HE 35S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
TELEPIU'TRE	Telepiù Tre 25 S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Telepiù Tre 35 S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
ACTADENS	Actadens 25S	21	97,7	92	85	A	Metano/GPL
	Actadens 30S	25	97,8	92	86	A	Metano/GPL

---

**NOTE:**

La potenza nominale e il rendimento termico utile si riferiscono alle condizioni 80/60°C (temperatura di mandata 80°C, temperatura di ritorno 60°C).

Il valore di “Potenza utile nominale” da inserire , per i modelli con potenza differenziata per riscaldamento e produzione sanitaria, è quello riferito al funzionamento in riscaldamento.

I modelli SV e i modelli alta potenza , anche se abbinabili a bollitori esterni, sono, ai fini omologativi, considerati “ generatore per solo riscaldamento degli ambienti” e, pertanto, nella documentazione compare solo il dato del “rendimento di efficienza stagionale”, nella casella di riferimento per l’ACS (acqua calda sanitaria) si indicherà 0 (zero).

I generatori di calore con potenzialità superiore ai 400 kW, non rientrano nelle direttive ErP; i valori di efficienza energetica , pertanto, non sono disponibili

PORDENONE 15/01/2019

In fede  
BSG Caldaie a Gas SPA



**BSG**  
Caldaie a Gas S.p.A.