

DATI TECNICI CALDAIE A CONDENSAZIONE PER PRATICA ENEA

La sottoscritta società **BSG Caldaie a GAS S.p.A.**, con riferimento ai modelli di caldaie a gas , di propria produzione immessi sul mercato dalla stessa , a marchio **SAVIO**,

DICHIARA:

Tipologia di intervento: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti dotati di generatori di calore a condensazione, efficientamento energetico, risparmio energetico

CALDAIE A CONDENSAZIONE Classe efficienza energetica A		Potenza utile nominale del generatore (KW)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)	Efficienza energetica in riscaldamento dell'ambiente della caldaia (η_s)	Efficienza energetica in riscaldamento dell'ACS η_{wh} (%)	Classe di efficienza stagionale	Alimentazione Caldaia
Inox Dens Moon	InoxDens Moon 25S A+	21	98.4	94	86	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon 30S A+	26	98.6	94	87	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon 35S A+	31	98.8	94	85	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon 25 S	21	98.4	94	86	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 30 S	26	98.6	94	87	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 35 S	31	98.8	94	85	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 16 SV	17	98.1	93	/	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 20 SV	21	98.4	94	/	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 30 SV	31	98.8	94	/	A	Metano/GPL
IDROGENIUS	IDROGENIUS 25S	21	98,5	94	86	A	Metano/GPL
	IDROGENIUS 35S	31	98,9	94	85	A	Metano/GPL
RINA	RINA 25S	21	98,6	94	84	A	Metano/GPL
	RINA 30S	26	98,7	94	84	A	Metano/GPL
	RINA 35S	31	98,3	94	85	A	Metano/GPL

EDILIA MOON	EDILIA MOON 25S	21	98,6	94	86	A	Metano/GPL
	EDILIA MOON 30S	25	98,4	94	85	A	Metano/GPL
	EDILIA MOON 25S A+	21	98,6	94	86	A+	Metano/GPL
	EDILIA MOON 30S A+	25	98,4	94	85	A+	Metano/GPL
InoxDens Moon Fast	InoxDens Moon Fast 25S A+	21	98,6	94	86	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon Fast 30S A+	25	98,4	94	85	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon Fast 25 S	21	98,6	94	86	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon Fast 30 S	25	98,4	94	85	A	Metano/GPL
Husky	Husky 25S A+	21	98,4	94	86	A+	Metano/GPL
	Husky 30S A+	26	98,6	94	87	A+	Metano/GPL
	Husky 35S A+	31	98,8	94	85	A+	Metano/GPL
Inox Dens Moon TANK	InoxDens Moon TANK 25S	21	98,6	94	87	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 30S	26	98,8	94	86	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 35S	31	98,7	94	85	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 25S A+	21	98,6	94	87	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 30S A+	26	98,8	94	86	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 35S A+	31	98,7	94	85	A+	Metano/GPL
Inox Dens	InoxDens 24S	21	98,2	93	86	A	Metano/GPL
	InoxDens 28S	25	98,0	93	85	A	Metano/GPL
	InoxDens 32S	27	98,2	93	85	A	Metano/GPL
EVODENS	Evodens HE 25 S	19	96.7	91	86	A	Metano/GPL
	Evodens HE 25 SV	19	96.7	91	/	A	Metano/GPL
	Evodens HE 30 S	24	97	91	86	A	Metano/GPL
	Evodens HE 30 SV	24	97	91	/	A	Metano/GPL
	Evodens Max HE 25 S	19	96.7	92	82	A	Metano/GPL
	Evodens Max HE 30 S	24	97	92	81	A	Metano/GPL
EDILIA	Edilia HE 25S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Edilia HE 35S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL

INOXDENS	Inoxdens HE 25 S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 25 SV	20	96.6	92	/	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 30 S	24	97,4	92	87	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 35 S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 35 SV	28	97.4	92	/	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 16 SV	17	96,9	92	/	A	Metano/GPL
TELEPIU TRE	Telepiù Tre 25 S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Telepiù Tre 35 S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
ACTADENS	Actadens 25S	21	97,7	92	85	A	Metano/GPL
	Actadens 30S	25	97,8	92	86	A	Metano/GPL
SP DENS	SP DENS 25	21	98,2	93	86	A	Metano/GPL
	SP DENS 30	26	98,4	93	87	A	Metano/GPL
	SP DENS 35	30	98,0	93	85	A	Metano/GPL

NOTE:

La potenza nominale e il rendimento termico utile si riferiscono alle condizioni 80/60°C (temperatura di mandata 80°C, temperatura di ritorno 60°C).

Il valore di “Potenza utile nominale” da inserire, per i modelli con potenza differenziata per riscaldamento e produzione sanitaria, è quello riferito al funzionamento in riscaldamento.

I modelli SV e i modelli alta potenza anche se abbinabili a bollitori esterni, sono, ai fini omologativi, considerati “generatore per solo riscaldamento degli ambienti” e, pertanto, nella documentazione compare solo il dato del “rendimento di efficienza stagionale”, nella casella di riferimento per l’ACS (acqua calda sanitaria) si indicherà 0 (zero).

I generatori di calore con potenzialità superiore ai 400 kW, non rientrano nelle direttive ErP; i valori di efficienza energetica, pertanto, non sono disponibili

PORDENONE 18/09/2024

In fede
BSG Caldaie a Gas SPA

