

## DICHIARAZIONE SISTEMI CONTROLLO TEMPERATURA SAVIO

**IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EUROPEO 811/2013 \_ VIENE DEFINITA LA CLASSE DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE**

Modello 1	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit nuovo comando remoto	10999.0790.1 (10999..1084.1)	V	+3%	Open Therm
Kit nuovo comando remoto + Sonda esterna	10999.0790.1 (10999.1084.1) + 10999.0441.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 2	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit comando remoto Plus	10999.0956.0	V	+3%	Open Therm
Kit comando remoto Plus + Sonda esterna	10999.0956.0 + 10999.0441.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 3	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Cronotermostato Savio	10999.1102.0	IV	+2%	/
Cronotermostato Savio + Sonda esterna	10999.1102.0 + 10999.0441.0	V	+3%	/

Modello 4	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Cronotermostato WIFI Savio	10999.1346.0	V	+3%	Open Therm - WIFI
Cronotermostato WIFI Savio + Sonda esterna	10999.1346.0 + 10999.0441.0	VI	+4%	Open Therm - WIFI

Modello 5	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit remoto linea professional	10999.1296.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 6	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit Comando Remoto Actadens	10999.1386.0	V	+3%	Open Therm
Kit Comando Remoto Actadens + Sonda esterna	10999.1386.0 + 10999.3417.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 7	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit Comando Remoto MZC	10999.1387.0	V	+3%	Open Therm
Kit Comando Remoto MZC + Sonda esterna	10999.1387.0 + 10999.3417.0	VI	+4%	Open Therm

## BSG Caldaie a Gas S.p.A.

Modello 8	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Cronotermostato Digitale WI FI	10999.4180.0	IV	+2%	/
Cronotermostato Digitale WI FI + Sonda esterna	10999.4180.0 + 10999.0441.0	V	+3%	/

Si dichiara che i prodotti:

Sono costruiti nel rispetto delle norme e secondo una corretta prassi produttiva che ne assicura la sicurezza di utilizzazione, e conforme alle direttive:

- 2001/95/EC Sicurezza generale dei prodotti
- 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione.

L'installazione e la manutenzione vanno eseguite in conformità ai manuali di installazione e manutenzione ed alle normative vigenti.

I modelli 1\_2\_4\_5\_6\_7 permettono di accedere alla detrazione Enea del 65% su caldaia singola

Pordenone 10/12/2020

**BSG**  
Caldaie a Gas S.p.A.  
*G. Belli*

17962.3190.0 5020 1A4 