

DICHIARAZIONE SISTEMI CONTROLLO TEMPERATURA SAVIO

che permettono di accedere alla detrazione ENEA del 65% su caldaia singola, in conformità al REGOLAMENTO EUROPEO 811/2013 _ viene definita la classe del dispositivo di controllo della temperatura ambiente

Modello 1	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit comando remoto Savio	10999.0477.1	V	+3%	Open Therm
Kit comando remoto	10999.0790.1 (10999..1084.1)	V	+3%	Open Therm
Kit comando remoto Savio + Sonda esterna	10999.0477.1 + 10999.0441.0	VI	+4%	Open Therm
Kit comando remoto + Sonda esterna	10999.0790.1 (10999.1084.1) + 10999.0441.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 2	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit comando remoto Plus	10999.0956.0	V	+3%	Open Therm
Kit comando remoto Plus + Sonda esterna	10999.0956.0 + 10999.0441.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 3	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit remoto linea professional	10999.1296.0	V	+3%	Open Therm
Kit remoto linea professional + sonda esterna	10999.1296.0 + 10999.3417.0	VI	+4%	Open Therm

Modello 4	Codice	Classe	Contributo in efficienza energetica stagionale.	Note
Kit Comando Remoto Actadens	10999.1386.0	V	+3%	Open Therm
Kit Comando Remoto Actadens + Sonda esterna	10999.1386.0 + 10999.3417.0	VI	+4%	Open Therm

Si dichiara che i prodotti:

Sono costruiti nel rispetto delle norme e secondo una corretta prassi produttiva che ne assicura la sicurezza di utilizzazione, e conforme alle direttive:

- 2001/95/EC Sicurezza generale dei prodotti
- 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione.

L'installazione e la manutenzione vanno eseguite in conformità ai manuali di installazione e manutenzione ed alle normative vigenti.

Pordenone 25/03/2021



17962.3190.0 1221 1A4 