

Pordenone, 16 Giugno 2020

DICHIARAZIONE PER CONTO TERMICO 2.0 APPARECCHIATURE FISSE DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA**Tipologia aria/aria monosplit COMMERCIALI**

La BSG Caldaie a Gas S.p.A dichiara che le apparecchiature fisse di condizionamento dell'aria dei modelli di seguito indicati:

Modello	Codice Unità estrena	Codice Unità interna	Tecnologia	COP	PN (kW)
UE 18/1 COMM	10167.1185.0	10167.1167.0	INVERTER	3,90	5,70
UE 24/1 COMM	10167.1186.0	10167.1179.0	INVERTER	4,08	5,96
UE 36/3 COMM	10167.1188.0	10167.1180.0	INVERTER	3,74	10,87
UE 12/1 COMM	10167.1184.0	10167.1165.0	INVERTER	4,17	4,63
UE 18/1 COMM	10167.1185.0	10167.1170.0	INVERTER	3,76	5,41
UE 24/1 COMM	10167.1186.0	10167.1171.0	INVERTER	3,94	7,30
UE 36/3 COMM	10167.1188.0	10167.1172.0	INVERTER	3,75	10,87
UE 12/1 COMM	10167.1184.0	10167.1169.0	INVERTER	3,93	4,34
UE 18/1 COMM	10167.1185.0	10167.1168.0	INVERTER	3,71	5,91
UE 24/1 COMM	10167.1186.0	10167.1175.0	INVERTER	3,95	7,86
UE 36/3 COMM	10167.1188.0	10167.1176.0	INVERTER	3,88	11,80
UE 48/3 COMM	10167.1189.0	10167.1177.0	INVERTER	3,75	15,70
UE 12/1 COMM	10167.1184.0	10167.1183.0	INVERTER	3,71	3,81

Che tali prodotti presentano i COP indicati nella tabella, misurati secondo EN 14511:2011 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento".

Tali prodotti soddisfano dunque i requisiti tecnici specificati nella tabella 3 dell'Allegato I del D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) e possono pertanto accedere agli incentivi previsti per i Condizionatori dal Decreto stesso.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO, IN RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.



17962.0257.0 2520 1A4

