

Pordenone, 16 Giugno 2020

DICHIARAZIONE PER CONTO TERMICO 2.0 APPARECCHIATURE FISSE DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
Tipologia aria/aria monosplit

La BSG Caldaie a Gas S.p.A dichiara che le apparecchiature fisse di condizionamento dell'aria dei modelli di seguito indicati:

Modello	Codice Unità estrena	Codice Unità interna	Tecnologia	COP	PN (kW)
CLIMAPIÙ 9	10167.1161.1	10167.1161.0	INVERTER	4,00	3,14
CLIMAPIÙ 12	10167.1162.1	10167.1162.0	INVERTER	3,71	3,95
CLIMAPIÙ 18	10167.1163.1	10167.1163.0	INVERTER	3,76	5,40

Che tali prodotti presentano i COP indicati nella tabella, misurati secondo EN 14511:2011 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento".

Tali prodotti soddisfano dunque i requisiti tecnici specificati nella tabella 3 dell'Allegato I del D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) e possono pertanto accedere agli incentivi previsti per i Condizionatori dal Decreto stesso.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO, IN RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.



17962.0255.0 2520 1A4

