

Pordenone, 16 Giugno 2020

DICHIARAZIONE PER CONTO TERMICO 2.0 APPARECCHIATURE FISSE DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Tipologia aria/aria multisplit

La BSG Caldaie a Gas S.p.A dichiara che le apparecchiature fisse di condizionamento dell'aria dei modelli di seguito indicati:

Modello	Codice Unità estrena	Modello Unità interna					Tecnologia	COP	PN (kW)
UE 14 MULTI	10167.1154.0	UI-P9	UI-P9				INVERTER	4,00	4,40
UE 18 MULTI	10167.1155.0	UI-P9	UI-P9				INVERTER	3,71	5,57
UE 21 MULTI	10167.1156.0	UI-P9	UI-P9	UI-P9			INVERTER	3,71	6,59
UE 27 MULTI	10167.1157.0	UI-P9	UI-P9	UI-P9			INVERTER	3,73	8,21
UE 28 MULTI	10167.1158.0	UI-P9	UI-P9	UI-P9	UI-P9		INVERTER	3,71	8,79
UE 36 MULTI	10167.1159.0	UI-P9	UI-P9	UI-P9	UI-P9		INVERTER	3,71	10,55
UE 42 MULTI	10167.1160.0	UI-P9	UI-P9	UI-P9	UI-P9	UI-P9	INVERTER	3,73	12,30
UE 18 MULTI	10167.1155.0	UI-CAN	UI-CAN				INVERTER	4,12	5,57
UE 21 MULTI	10167.1156.0	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN			INVERTER	4,09	6,59
UE 27 MULTI	10167.1157.0	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN			INVERTER	4,00	8,21
UE 28 MULTI	10167.1158.0	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN		INVERTER	3,71	8,79
UE 36 MULTI	10167.1159.0	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN		INVERTER	3,71	11,14
UE 42 MULTI	10167.1160.0	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN	UI-CAN	INVERTER	3,73	12,30
UE 18 MULTI	10167.1155.0	UI-C	UI-C				INVERTER	3,71	5,57
UE 21 MULTI	10167.1156.0	UI-C	UI-C	UI-C			INVERTER	3,71	6,59
UE 27 MULTI	10167.1157.0	UI-C	UI-C	UI-C			INVERTER	3,73	7,91
UE 28 MULTI	10167.1158.0	UI-C	UI-C	UI-C	UI-C		INVERTER	3,71	8,79
UE 36 MULTI	10167.1159.0	UI-C	UI-C	UI-C	UI-C		INVERTER	3,71	10,55
UE 42 MULTI	10167.1160.0	UI-C	UI-C	UI-C	UI-C	UI-C	INVERTER	3,71	12,30
UE 18 MULTI	10167.1155.0	UI-CONS	UI-CONS				INVERTER	3,71	5,57
UE 21 MULTI	10167.1156.0	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS			INVERTER	3,71	6,59
UE 27 MULTI	10167.1157.0	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS			INVERTER	3,71	7,91
UE 28 MULTI	10167.1158.0	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS		INVERTER	3,71	8,79
UE 36 MULTI	10167.1159.0	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS		INVERTER	3,71	10,55
UE 42 MULTI	10167.1160.0	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS	UI-CONS	INVERTER	3,71	12,30
UE 28 MULTI	10167.1158.0	UI-SP	UI-SP	UI-SP	UI-SP		INVERTER	3,71	8,79
UE 36 MULTI	10167.1159.0	UI-SP	UI-SP	UI-SP	UI-SP		INVERTER	3,71	10,55

Che tali prodotti presentano i COP indicati nella tabella, misurati secondo EN 14511:2011 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento".

Tali prodotti soddisfano dunque i requisiti tecnici specificati nella tabella 3 dell'Allegato I del D:M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) e possono pertanto accedere agli incentivi previsti per i Condizionatori dal Decreto stesso.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO, IN RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

17962.0253.0 2520 1A4

