

Pordenone, 12 Novembre 2019

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La BSG Caldaie a Gas S.p.A con sede in Pordenone (Italia) – Via Pravolton, 1/B

DICHIARA CHE:

gli apparecchi di seguito elencati sono conformi al tipo certificato CE e soddisfano i requisiti essenziali del REGOLAMENTO (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE:

Generatore	Modello	Portata	Potenza	Rend.to nom.	Gen.re/Modulante	Regol.ne	Clima	Circolatore
	El.	Term. kW	Utile Kw	80-60°C	Premiscelato	Bruciatore		Primario
POWERCOND	340	5	340,00	331,00	97,2	SI	SI	Modulante
POWERCOND	425	6	425,00	413,10	97,2	SI	SI	Modulante
POWERCOND	510	7	510,00	495,70	97,2	SI	SI	Modulante
POWERCOND	595	8	595,00	578,30	97,2	SI	SI	Modulante

Certificato CE KIWA **0063CR3475**

Gli apparecchi sopra elencati sono generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a **93 + 2 log Pn** (dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW).

La presente dichiarazione viene rilasciata, limitatamente alle caldaie aventi potenza nominale del focolare superiore a 100 kW, in sostituzione dell'asseverazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 19.02.2007, modificato dal D.M. 26.10.2007 e successivamente anche dal D.M. 07.04.2008, **al fine dell'ottenimento della detrazione d'imposta** per gli interventi di risparmio energetico, previsti al comma 347 della Legge 27.12.2006 n. 296, e successive modifiche.

Inoltre :

Gli apparecchi sopra esposti rispettano altresì i requisiti previsti dall'Allegato I del **Decreto 16 febbraio 2016**, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l'accesso al **Conto Termico 2**. (solo per Enti Pubblici)

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO, IN RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

17962.xxxx.0 4619 1A4